

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ Гимназия № 284  
Кировского района Санкт-Петербурга

  
Е.Е. Щурская  
« 29 » июля 2022 г.

**Перечень  
мероприятий по созданию доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения здания ГБОУ Гимназия № 284 Кировского района Санкт-  
Петербурга, расположенного по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 135  
Литер А, выполнение которых является невозможным (нецелесообразным)**

№	Наименование мероприятия	СП 59.13330. 2020	Обоснование включения в перечень
<b>1</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>		
1.1	Обустроить внутреннюю лестницу ограждениями с поручнями округлого сечения с обеих сторон на высоте 0,87-0,93 м с завершением поручня длиннее марша лестницы и рельефным обозначением этажей на поверхности поручней.	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	Ширина марша составляет 1,35, замена ограждений лестницы с поручнями округлого сечения и дооборудование поручней со стороны стены невозможно в связи с сужением проходов, предназначенных для эвакуации людей
1.2	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства, лифта, пандусов.	п.6.2.9	Установка стационарной подъемной платформы/пандусов на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна. Размещение лифтов в помещениях здания невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений.